



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура Центрального
района г. Красноярск**

ул. Богграда, 65, г. Красноярск,
Красноярский край, 660017

Директору МАОУ СШ «Комплекс
Покровский»

Марьясову В.С.

ул. Линейная, д. 99г
г. Красноярск, 660043

т. 222-08-09
pr@153krsk.ru

13.12.2022 № 7-01-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований пожарной
безопасности, законодательства
об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой Центрального района г. Красноярск по информации главного управления МЧС России по Красноярскому краю проведена проверка исполнения требований МАОУ СШ «Комплекс Покровский» (образовательная площадка №7, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Березина, д. 88) пожарной безопасности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В Конвенции ООН о правах ребенка, общепризнанных нормах международного права и российском законодательстве закреплён приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства.

Статьями 38, 67.1 Конституции Российской Федерации определено, что детство находится под защитой государства. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Согласно ст. 2 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» закреплено право граждан на защиту их жизни и здоровья в случае возникновения пожара.

В силу ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и

БВ № 024873

иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Согласно абз. 4 п. 54 Правил при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В силу абз. 5 п. 71 Правил система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

В силу ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

На основании п. 4.1.1 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» свод правил необходим для обеспечения возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации людей при пожаре и обеспечения возможности спасения людей при пожаре.

В соответствии с п. 5.1.3 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

На основании п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.

Вместе с тем, по результатам проведенной прокуратурой района проверки установлены в МАОУ СШ «Комплекс Покровский»

(образовательная площадка №7) следующие нарушения требований пожарной безопасности: установленные ворота при входе в здание образовательного учреждения закрыты на замок и не обеспечивают автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники; не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); наружная открытая лестница, расположенная у второго эвакуационного выхода, ведущего из помещений групповой ячейки «Веселые карандаши», находится в неисправном состоянии; наружная открытая лестница, расположенная у второго эвакуационного выхода, ведущего из помещений групповой ячейки «Бюро фантазий» на втором этаже здания находится в неисправном состоянии.

Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся.

Вышеуказанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны ответственных лиц, а также в связи с отсутствием должного контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, о дате и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений пожарной безопасности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, их причин и условий.

3. В связи с выявленными нарушениями рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах по устранению выявленных нарушений закона сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района

советник юстиции
Т.В. Булич, 211-51-83

А.В. Новичкова